

DECLARATIE DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 016-04/2593-2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adezivi in dispersie apoasa pentru imbracamintii de pardoseli din textile, PVC, linoleum – MUREXIN

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

Nass-und Haftbettklebstoff D391 (Adeziv cu fixare umeda si de aderenta D391): produs sub forma de de pasta vascoasa (cu densitatea de cca. 1,20 g/cm³), pe baza de rasini sintetice in dispersie, cu emisii reduse de substante volatile (certificat GEV-EMICODE EC1 PLUS).

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:

se utilizeaza pentru lipirea covoarelor de pardoseala din PVC omogen (sub forma de dale sau role), a covoarelor textile cu dos din latex sau spuma poliuretunica, pe suporturi absorbante, sape autonivelante, textile, PVC, linoleum etc.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

MUREXIN GmbH, Austria, Wiener Neustadt, str. Franz von Furtenbach nr.1, Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401

5. Numele si adresa de contact a titularului Agrementului tehnic:

MUREXIN ROMANIA SRL Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, judet Ilfov, (CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

Agrementul Tehnic Nr.016-04/2593-2025

7. Performanta produselor:

Nr. Crt.	Criterii de performanta	Metoda de determinare	UM	Nivel de performanta	Performante obtinute	Elaborator
1.	Aderenta la suport prin forte de coeziune (dupa 28 de zile de conditionare la t = 23°C, URA = 50%) pe suport din mortar de ciment	SR EN ISO 22632:2019	N/mm ²	min. 0,3	0,44	ICECON SA
2.	Aderenta la suport prin forfecare (dupa conditionare in laborator 7 zile + 20 zile de mentinere la temperatura de +40°C si URA = 50% + 24 ore conditionare in laborator la t=23°C, URA = 50%) pe suport din mortar de ciment			min. 0,3	0,61	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON S.A.Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii – Bucuresti
Sos. Pantelimon nr. 266, Sector 2, Cod Postal 021654; Tel: 202.55.10 | Fax: 255.14.20

Murexin Romania SRL

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,
(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,

e: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA

MUREXIN

Das hält.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre

Bogdan TRIFU
Manager Tehnic



Murexin Romania SRL
Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,
(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,
e: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA

MUREXIN

Das hält.