

DECLARATIE DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 016-04/2594-2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adezivi pentru imbracaminti de pardoseli din textile, PVC, linoleum, cauciuc – MUREXIN

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

Kautschuk-Klebstoff CR 5 (Adeziv pentru covoare din cauciuc CR 5): produs sub forma de pasta vascoasa (cu densitate: cca. 1,3 g/cm³), pe baza de rasini sintetice in dispersie, cu emisii reduse de substante volatile (certificat GEV-EMICODE EC1 PLUS)

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii:

se utilizeaza pentru lipirea, la interior, a covoarelor din cauciuc de pana la 3,2 mm grosime, pe suporturi absorbante, sape autonivelante.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

MUREXIN GmbH, Austria, Wiener Neustadt, str. Franz von Furtenbach nr.1, Tel.: +43/2622/27 401-0,
Fax: +43/2622/27 401

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

MUREXIN ROMANIA SRL, Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov, (CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

Agrementul Tehnic Nr. 016-04/2594-2025

7. Performanta produselor:

Nr. Crt.	Criteriu de performanta	Metoda de determinare	UM	Nivel de performanta	Performante obtinute	Elaborator
1.	Aderenta la suport prin jupuire (dupa 3 zile de conditionare la t=23°C, URA= 50%) pe suport din mortar de ciment	SR EN ISO 22631: 2019	N/mm ²	min. 0, 3	1,96	ICECON SA
2.	Aderenta la suport prin jupuire (dupa conditionare in laborator 7 zile + 20 zile de mentinere la temperatura de +40°C si URA = 50% + 1 zi conditionare in laborator la t=23°C, URA = 50%) pe suport din mortar de ciment	SR EN ISO 22631: 2019	N/mm ²	min. 0, 3	2,07	

Murexin Romania SRL

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,

(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,

E-mail: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA

MUREXIN

Das hält.

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON S.A., Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii – Bucuresti
Sos. Pantelimon nr. 266, sector 2, Cod postal 021654; Tel.: 202.55.10 | Fax: 255.14.20

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Bogdan TRIFU
Manager Tehnic



Murexin Romania SRL
Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,
(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,
E-mail: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA

MUREXIN

Das hält.