

DECLARATIE DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 016-04/2594-2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adezivi pentru imbracaminti de pardoseli din textile, PVC, linoleum, cauciuc – MUREXIN

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

X-BOND MS-K 499 (Adeziv special X-Bond MS-K 499): produs sub forma de pasta vascoasa (densitate aprox. 1,5 g/cm³), pe baza de STP (Silyl Terminated Polymer), cu emisii reduse de substante volatile (certificat GEV-EMICODE EC1 PLUS).

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii:

se utilizeaza pentru lipirea, la interior sau exterior, a covoarelor de pardoseala textile (cu dos din latex, iuta, material sintetic sau spuma poliuretanică), din PVC (omogen sau eterogen), covoare din linoleum si cauciuc, de pana la 10 mm grosime, pe suporturi absorbante, sape autonivelante etc.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

MUREXIN GmbH, Austria, Wiener Neustadt, str. Franz von Furtenbach nr.1, Tel.: +43/2622/27 401-0,
Fax: +43/2622/27 401

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

MUREXIN ROMANIA SRL, Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov, (CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

Agrementul Tehnic Nr. 016-04/2594-2025

7. Performanta produselor:

Nr. Crt.	Criteriu de performanta	Metoda de determinare	UM	Nivel de performanta	Performante obtinute	Elaborator
1.	Aderenta la suport prin jupuire (dupa 3 zile de conditionare la t=23°C, URA= 50%) pe suport din mortar de ciment	SR EN ISO 22631:2019	N/m m ²	min. 0, 3	1,23	ICECON SA
2.	Aderenta la suport prin jupuire (dupa conditionare in laborator 7 zile + 20 zile de mentinere la temperatura de +40°C si URA = 50% + 1 zi conditionare in laborator la t=23°C, URA = 50%) pe suport din mortar de ciment	SR EN ISO 22631:2019	N/m m ²	a), b), c) min. 0, 3	0,46	

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON S.A., Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii – Bucuresti
Sos. Pantelimon nr. 266, sector 2, Cod postal 021654; Tel.: 202.55.10 | Fax: 255.14.20

Murexin Romania SRL

Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,

(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,

E-mail: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA


MUREXIN

Das hält.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Bogdan TRIFU
Manager Tehnic



Murexin Romania SRL
Chitila, Tarla 25, Parcela 109/1/1, Cladirea 12, Judet Ilfov,
(CATTED Business Park, Soseaua Centura Bucuresti km 62), t: +4021 252 62 51,
E-mail: comenzi@murexin.ro, info@murexin.ro

KEMA

MUREXIN

Das hält.