

Verificarea stratului suport

conf. ÖNORM B 2236/1 – Recomandari pentru montatorii de pardoseli

Proiect:.....

Constructor / Utilizator:.....

Beneficiar:.....

Sef santier:.....

Tipul suportului: Sapa

1. Suprafata sapei prezinta urme de murdarie?

Da

Tipul de murdarie.....

Nu

2. Sunt vizibile fisuri in sapa?

Da Nu

3. Se misca sapa de o parte si de celalata a fisurii?

Da Nu

4. Au fost inchise fisurile din sapa cu rasina?

Da Nu

5. Suprafata sapei este suficient de stabila (proba de zgariere cu poansonul ?)

Da Nu

6. Gradul de planeitate este suficient pentru covorul ce urmeaza sa fie instalat ?

Da Nu

7. Sapa este la inaltimea corecta tinand cont de tipul de covor ce se va instala si elementele de constructie adiacente ?

Da Nu

8. Sapa este maturata, permite instalarea covoarelor de pardoseala?

Da Nu

Grosimea sapei:.....

flotanta cu incalzire anhidrit

Valori ale umiditatii determin. prin Metoda CM:.....

Val. max.: Sapa de ciment 2% CM ; cu incalzire 1,8% CM
Sapa anhidrit 0,5% CM ; cu incalzire 0,3% CM

9. Sunt indeplinite conditiile climatice pentru instalarea covorului de pardoseala?

Da Nu

Temperatura aerului din camera: °C

Temperatura de la nivelul pardoselii: °C

Umiditatea relativa a aerului: %

10. Incaperea in care urmeaza sa se instaleze covorul de pardoseala are subsol dedesubt?

Da Nu

Daca nu – este realizata o hidroizolatie?

Da Nu

(peste piscine, camere cu centrale de incalzire, etc. – se impune realizarea unei hidroizolatii)

Cerinte pt. sapele cu incalzire conf. ÖNORM B 2242-7:

1. Tevile de incalzire sunt acoperite cu min. 4,5 cm (la sape de ciment), resp. cu 2,5 cm (sape anhidrit)?
 Da Nu
2. A fost pornit sistemul de incalzire in sapa?
 Da Nu
3. Este pregatit protocolul cu regimurile de incalzire ?
 Da Nu

In cazul suporturilor asfaltice:

1. Este realizat rostul (min. 1 cm) fata de elementele de constructie adiacente ?
 Da Nu
2. S-a slefuit suprafata asfaltului cu nisip de cuarț ?
 Da Nu
3. Trebuie nivelata suprafata asfaltului ?
 Da Nu
4. Sunt prevazute puncte de masurare la nivelul instalatiei ?
 Da Nu

Confirmari:

.....
Beneficiar

.....
Constructor

.....
Data